



Bolsa Eletrônica de Compras SP

[Perguntas Frequentes](#)   [Fale Conosco](#)

<a href="#">Comunicados</a>	<a href="#">sua conta</a>	<a href="#">Procedimentos</a>	<a href="#">Relatórios</a>	<a href="#">Sanções</a>	<a href="#">Catálogo</a>
<a href="#">Sair</a>					

10:21:41


 Número da OC 8920008010020200C00045 - Itens negociados pelo valor total  
 Ente federativo Comitê Paralímpico Brasileiro  
 UC ENTIDADES CONVENIADAS COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO  
 Situação AGUARDANDO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS

[Fase Preparatória](#)   [Edital e Anexos](#)   [Pregão](#)   [Gestão de Prazos](#)   [Atos Decisórios](#)

29569270861 Rogerio Lovantino da Costa

[Voltar](#)

## Pergunta

Esclarecimento para itens 19, 20 e 21

31/08/2020 14:46:19

SUPPLYTECH SOLUCOES TECNICAS LTDA.

Boa tarde!

Para os disjuntores abaixo. Serão Aceitos disjuntores + DR (Sem acoplamento) ?

Ou será aceito somente acoplado?

Qual quantidade de polos dos mesmos?

19 Disjuntor DR 40A fabricação ABB Peça

20 Disjuntor DR 63A fabricação ABB Peça

21 Disjuntor DR 25A fabricação ABB Peça

Att,

Licitante

## Resposta

Rogerio Lovantino da Costa

01/09/2020 10:18:04

Prezado Licitante, a fim de dirimir vosso pedido de esclarecimento segue a resposta:

Para os disjuntores abaixo. Serão Aceitos disjuntores + DR (Sem acoplamento)?

Ou será aceito somente acoplado?

Resposta: será aceito DR Interruptor Diferencial residual

Qual quantidade de polos dos mesmos?

19 Disjuntor DR 40A fabricação ABB Peça

Resposta: 4 polos

20 Disjuntor DR 63A fabricação ABB Peça

Resposta: 4 polos

21 Disjuntor DR 25A fabricação ABB Peça

Resposta: 4 polos

Ouvidoria

| Transparência

| SIC



---

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ:  
46.377.222/0001-29